

Bezugsjahr: 2012

**Veröffentlichung nach StromNEV**

*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	6,0	28,0	km	
	Freileitung	0,0	5,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			2.545	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		4.849.107	4.807.035	5.061.450	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		6	6	1003	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			2.148	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			0,97	km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			9,54	km <sup>2</sup>

*Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)*

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,78%	0,87%	2,18%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	38.194	42.072	110.113	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			162.691	kWh
	Kosten der Verlustenergie			12.299,44	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			7,56	Ct/kWh